

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 4/86

1986-01-08
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 8, § 2

Strålevarmeanlæg

Elektriske strålevarmeanlæg skal udføres efter stærkstrømsreglementets afsnit 8, § 2.

På grundlag af en rekommandation fra den nordiske komité for samordning af elektriske sikkerhedsspørgsmål, NSS, vil Elektricitetsrådet tillade, at forbindelsesrum, som er en integreret del af strålevarmeelementet, ikke er let tilgængelige.

Tilladelsen har som forudsætninger,

- at den faste installation føres frem til hvert enkelt element, og
- at der ikke sker serie- eller parallelkobling i forbindelsesrummene, jf. figur.

