

### Stikkontakter i private badeværelser (§ 711 b)

Lysstikkontakter, der efter den 1. januar 1974 installeres i private badeværelser, skal være tilsluttet en sekundær strømkreds, som udelukkende forsyner den pågældende stikkontakt, og anbringes i mindst 1 m højde over gulv.

Ved den igangværende revision af stærkstrømsreglementets afsnit 7 foretages der en del generelle ændringer af bestemmelserne for installationer i badelokalteter.

I forbindelse hermed har elektricitetsrådet besluttet også at tillade direkte nettilsluttede lysstikkontakter anbragt uden for badeområdet i private badeværelser i mindst 1,7 m højde over gulv, forudsat at stikkontakterne forsynes over højfølsomt fejlstrømsrelæ og har virksom beskyttelseskontakt (jordkontakt), se dog § 1013 f.