

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 17/79

1979-09-12
Vedr. stærkstrømsreglementet

Stikkontakter,
der er
indbygget i eller påbygget maskiner og maskinanlæg
eller andre brugsgenstande

I forbindelse med nogle aktuelle sager vedrørende apparater med ind- eller påbyggede stikkontakter har der været tvivl om, hvilke normblade disse stikkontakter skal være udført efter.

Ved maskiner og maskinanlæg samt andre brugsgenstande forstås her apparater, der er omfattet af bestemmelserne i afsnit 15, 23, 26, 110, 111 eller 134.

Stikkontakter, der er indbygget i eller påbygget maskiner og maskinanlæg eller andre brugsgenstande, skal være udført i overensstemmelse med bestemmelserne og normbladene i afsnit 107 for transportable stikkontakter, dvs. udført med høj krave, eller efter bestemmelserne og normbladene i afsnit 117 for industristikkontakter.

Det er dog tilladt til forbindelse mellem forskellige dele af apparatet at anvende specialstikkontakter og specialstikpropper, som ikke passer sammen med stikkontakter og stikpropper efter normbladene i afsnit 107 eller afsnit 117.

For maskiner og maskinanlæg efter bestemmelserne i afsnit 15 er det tilladt også at anvende stikkontakter med sidejordkontakter eller med jordben samt de tilhørende stikpropper efter afsnit 107, normbladene III - VII, når de udelukkende er beregnet for tilslutning af dele, der er en del af anlægget. Dette gælder, selv om stikkontakterne efter de anførte normblade ikke er tilladt til almindelig brug.