

Udtaget den: 30 NOV. 1994

Udgået den: 01 JAN. 1995

**ELEKTRICITETSRÅDET**

**ELRÅD MEDDELELSE 6/91**

Gothersgade 160  
1123 København K  
Telefon 33 11 65 82  
Telefax 33 91 19 50

1991-10-23  
Vedr. Stærkstrømsreglementet  
afsnit 6, § 24.2.3, samt  
Forslag til bestemmelser for  
elektriske installationer, 1989

**Indføringsdåser for stikledninger**

Ifølge Stærkstrømsreglementets afsnit 6, § 24.2.3 skal der, ved gennemføring fra luftledninger i det fri til en indendørs installation, anvendes en til formålet konstrueret indføringsdåse med klemmer.

Tilsvarende krav findes ikke i "Forslag til bestemmelser for Elektriske installationer, 1989". Her er der i § 526.2 krav om, at forbindelserne skal udføres i egnede kapslinger.

Elektricitetsrådet tillader derfor, at de i afsnit 6, § 24.2.3 nævnte særlige indføringsdåser udelades, forudsat at enden på stikledningskablet overtrækkes med en vejrbestandig krympeendemuffe e.l., og at klemmerne og kablets frie lederender overtrækkes med vejrbestandig krympeisolation.