

Udgivet den: 1983-02-22

Udgivet den: 1983-04-01

ELEKTRICITETSRÅDET

ELRÅD MEDDELELSE nr. 28/81

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

1981-08-31
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 2, § 5.5.1

Belysning
i
indendørsstationer

Ministeriet for offentlige arbejder har med gyldighed fra 1. januar 1982 ændret stærkstrømsreglementets afsnit 2, § 5.5.1, således, at ordet "nødbelysning" erstattes af "reservebelysning".

Baggrunden for denne ændring er ønsket om at undgå forveksling med den i afsnit 8, § 6, omtalte nødbelysning, hvortil der stilles særlige krav vedrørende udførelsen.