

Udgået den:

5 DEC. 1995

Udgået den: 01 JAN. 1996

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160  
1123 København K  
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 12/86

1986-06-23  
Vedr. stærkstrømsreglementet

**Ændringer  
af  
stærkstrømsreglementet**

Med virkning fra 1. oktober 1986 er der foretaget følgende ændringer i stærkstrømsreglementet:

**Afsnit 1**

- Bilag 9 Fortegnelsen i § 2.2.1 over organer, som kan udstede attester om materiels overensstemmelse med gyldige standarder og sikkerhedsbestemmelser, er ajourført.
- Bilag 14 Fortegnelsen over anerkendte standarder for udførelse af elektrisk materiel, der ikke er omfattet af stærkstrømsreglementets afdeling C, er ajourført.

**Afsnit 8**

- § 12 Samtlige bestemmelser er udgået og erstattet af en henvisning til det nye afsnit 15-1, Elektrisk materiel på industrimaskiner.

**Afsnit 10**

- § 17.11.1 Grænsen for kravet om HFI-afbrydere foran stikkontakter i fiskerihavne er ændret fra 32 A til 16 A stikkontakter.
- § 18.1.1 Kravet om ekstrabeskyttelse af elevatorer er flyttet fra pkt. 10 til pkt. 8, idet der samtidig er foretaget en revision af henvisningen til arbejdsministeriets bekendtgørelse. Endvidere er rulletrapper og rullefortove, som tidligere har været omfattet af afsnit 15, medtaget under dette punkt. Endelig er pkt. 10 revideret, således at kravet om ekstrabeskyttelse både omfatter maskiner udført efter afsnit 15-1 og afsnit 15.