

Udtaget den: 1980-01-18

Udgået den: 1980-01-01

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 8/76

1976-06-24
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 6, § 8.2

Overbelastningsbeskyttelse
af
ledninger til elektrodegryder

Da elektrodegryder har en kortvarig startstrøm, der er højere end den normale driftsstrøm, har elektricitetsrådet tidligere meddelt nogle fabrikanter af elektrodegryder tilladelse til at afvige fra bestemmelserne i stærkstrømsreglementet af 1962, 1. udgave, om overstrømsbeskyttelse af ledninger, således at gruppeledninger til gryderne kunne overbelastningsbeskyttes med en sikringsværdi, der er et trin højere end den, der normalt gælder for det pågældende ledningstværsnit.

Under hensyn til, at der i stærkstrømsreglementets 2. udgave er sket en ændring af strøm- og sikringsværdierne for ledninger, således at der ikke længere er grundlag for ønsket om oversikring af ledninger til elektrodegryder, har elektricitetsrådet tilbagekaldt nævnte tilladelser.