

Ændring af ekstrabeskyttelse
i
bestående installationer,
hvor
fjernvarmenet eller vandrørsnet
er anvendt som jordelektrode

I stærkstrømsreglementets afsnit 10, bilag 3, om ændring af ekstrabeskyttelse i bestående installationer, hvor fjernvarmenet og vandrørsnet er anvendt som jordelektrode, er det angivet, at kun i de tilfælde, hvor en eksisterende ekstrabeskyttelse ikke er krævet, kan ændring ske ved demontering af beskyttelsesledere fra røret og af greningsklemmer ved gruppeafbrydere.

På given foranledning meddeles, at en eksisterende ekstrabeskyttelse for brugsgenstande og tilslutningssteder (herunder eventuelle stikkontakter) ikke må fjernes, hvis der på det tidspunkt, hvor ændringen (omlægningen) finder sted, er krav om ekstrabeskyttelse for brugsgenstande og stikkontakter, jfr. reglementets afsnit 10. I sådanne tilfælde skal ekstrabeskyttelsen bringes i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 10.

Det er således kun tilladt at fjerne ekstrabeskyttelsen, når der efter gældende bestemmelser i afsnit 10 ikke er krav om, at brugsgenstande skal ekstrabeskyttes, eller at stikkontakter skal være omfattet af en ekstrabeskyttelse.