

*Troll 412-03*  
*ndg. 11-04*

**ELEKTRICITETSRÅDET**

**Gøthersgade 160  
1123 København K  
Telefon 33 11 65 82  
Telefax 33 91 19 50**

**ELRÅD MEDDELELSE nr. 3/90**

1989-11-15  
Vedr. Stærkstrømsreglementets  
afsnit 6, § 30.2.1

**Solafskærmningsanlæg**

**med**

**manuel eller automatisk igangsætning**

Med virkning fra 1. april 1990 er der i Stærkstrømsreglementets afsnit 6, § 30.2.1, pkt. 2, indført krav til solafskærmningsanlæg. Detaljerne er angivet i et nyt bilag 6 som følger:

"Arbejdstilsynet og Elektricitetsrådet har udarbejdet nedenstående retningslinier for udvendige solafskærmningsanlæg på bygninger.

Baggrunden er, at der er forekommet tilfælde, hvor sådanne anlæg ved igangsætning har bragt personer, som arbejdede med vinduespolering, i overhængende fare for nedstyrtning.

Hensigten med disse retningslinier er, at personer, som arbejder udvendig på bygninger, selv kan afbryde og derved beskytte sig mod denne risiko for nedstyrtning eller fastklemning.

De anførte retningslinier er en tydeliggørelse af bestemmelserne i Arbejdstilsynets anvisning nr. 2.2.0.1 "Maskiner og maskinanlæg", og de gælder for anlæg, som kan medføre fare.

1. Der skal på hver facade med udvendige solafskærmningsanlæg være en afbryder, som afbryder for alle anlæg på facaden.
2. Afbryderen skal være anbragt udvendig på facaden og således, at den kan betjenes fra jordplan.
3. Afbryderen skal have en tydelig og holdbar mærkning med angivelse af funktion.
4. Afbryderen skal kunne aflåses med hængelås. Hvor det er hensigtsmæssigt, kan der anvendes sektionsoptelt afbrydning, - dog således, at afbryderne er placeret samlet. Tilhørsforholdet skal være angivet med tydelig og holdbar mærkning.
5. Afbryderen kan være en styrestrømsafbryder.

For eksisterende solafskærmningsanlæg skal afbryderen være etableret senest 1. april 1991."