

## ELEKTRICITETSRÅDET

ELRÅD MEDDELELSE nr. 13/80

Gothersgade 160  
1123 København K  
Telefon (01) 11 65 82

1980-04-17  
Vedr. stærkstrømsreglementet  
afsnit 10, § 17.3.1

## Kanal- og kontaktskinner

i

## badeområder

Elektricitetsrådet meddeler, at ministeriet for offentlige arbejder med gyldighed fra 1. juli 1980 har udvidet bestemmelsen i stærkstrømsreglementets afsnit 10, § 17.3.1, således, at den udover monteringsmateriel også kommer til at omfatte kanal- og kontaktskinner. Dette indebærer, at kanal- og kontaktskinner med kapsling af ledende materiale skal ekstrabeskyttes i badeområder.

Udvidelsen skyldes, at der fra 1. juli 1980 er givet tilladelse til at anvende kanal- og kontaktskinner i badeområder under forudsætning af, at skinnerne anbringes i mindst 3,5 m højde. Denne tilladelse er indført i afsnit 7, 3. udgave, § 6.3.1, se ELRÅD-meddelelse nr. 12/80.