

## MEDDELELSE

### Elmateriel

nr. 4/09

(Erstatter Elmateriel nr. 16/04)

Februar 2009

MVE

#### **Stikkontakter til indbygning i eller påbygning på elektrisk materiel - herunder tavler**

Følgende regler gælder for enfasede stikkontakter efter DS/IEC 60884-1 samt tillæg 1 og Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB), afsnit 107-2-D1 "Stikpropper og stikkontakter til brug i boliger o.l." ved indbygning i eller påbygning på elektrisk materiel, herunder tavler, af klasse I samt totalisolerede tavler.

Da der er visse prøver, det ikke er muligt at gennemføre før stikkontakten er indbygget, som fx berøringsbeskyttelse, herunder 1-polet isætning af stikprop og mekanisk styrke, skal prøver, der afhænger af indbygningen eller påbygningen gennemføres, enten

- i henhold til stikkontaktfabrikantens oplysninger vedrørende indbygningen, eller
- sammen med det materiel, de er indbygget i, eller påbygget, og i henhold til bestemmelserne for dette materiel.

I tabellen på næste side er det angivet hvilke typer stikkontakter, der kan anvendes i eller på materiel.

SIKKERHEDSSTYRELSEN

Nørregade 63

6700 Esbjerg

Tlf 33 73 20 00

Fax 33 73 20 99

sik@sik.dk

www.sikkerhedsstyrelsen.dk

CVR-nr. 27 40 31 23

ØKONOMI- OG

ERHVERVS MINISTERIET

	Apparater af Klasse I, med udtag til andre apparater af Klasse I eller Klasse II	Apparater af Klasse II, med udtag til andre apparater af Klasse II
Elektroniske apparater (fx radio / TV) der er omfattet af DS/EN 60065	SB afsnit 107-2-D1 normblad DK 1-1c, DK 1-3a eller særligt udtag med mærkestrøm på 2,5A til forsyning af klasse II materiel er beskrevet i DS/EN 60065 § 15.1.1	Særligt udtag med mærkestrøm på 2,5A til forsyning af klasse II materiel er beskrevet i DS/EN 60065 § 15.1.1
Databehandlingsudstyr og elektroniske kontormaskiner der er omfattet af DS/EN 60950-1	SB afsnit 107-2-D1 normblad DK 1-1c, DK 1-3a, DK 1-5a eller DK 1-7a	-
Belysningsarmaturer, der er omfattet af DS/EN 60598-1	SB afsnit 107-2-D1 normblad DK 1-1c eller DK 1-3a (stikkontaktens jordkontakt skal være forbundet med armaturets jordklemme) eller stikkontakter, der forsynes fra en skilletransformer (barbermaskine stikkontakt) og stikkontakter anbragt på armaturer til udendørs brug (disse skal være udført i henhold til Afsnit 107-2-D1)	Der er kun tilladelse til stikkontakter, der forsynes fra en skilletransformer (barbermaskine stikkontakt) og stikkontakter anbragt på armaturer til udendørs brug (disse skal være udført i henhold til SB afsnit 107-2-D1)

Andet transportabelt materiel	SB afsnit 107-2-D1 normblad DK 1-1c, DK 1-3a eller DKA 1-4a	SB afsnit 107-2-D1 normblad DKA 1-4a
Andet stationært materiel <sup>1)</sup> , herunder tavler (både stationære, transportable/halvfaste og mobile byggepladstavler)	SB afsnit 107-2-D1 normblad DK 1-1a, DK 1-1b, DK 1-1c, DK 1-3a eller DKA 1-4a	SB afsnit 107-2-D1 normblad DKA 1-4a

---

<sup>1)</sup> Stationært materiel er materiel, der enten er fast monteret, eller materiel, som ikke er forsynet med bærehåndtag, og som har en sådan masse, at det ikke let kan flyttes (for husholdningsapparater er denne masse fastsat til 18 kg).

---