


Industriministeriet TEKNOLOGISTYRELSEN SEKRETARIATET FOR MÅLETEKNIK	TYPEGODKENDELSESATTEST	Nr.: 1987-763/000-757 *
		Udgave: 1
		Dato: 1987-09-15
Gyldig til 1989-12-31		Systembetegnelse: TS ^{24.52} ₀₁₁

AUTOMATISK VÆGT til DISKONTINUERLIG AFVEJNING I ENKELTVEJNINGER



Producent Chronos Richardson GmbH, Vesttyskland.
Ansøger Finni Buch, Handels- og ingeniørfirma, Jyllinge.
Art Automatisk doservægt.
Type A 100 N/RÜ/ME/V/VR.
Anvendelse Afvejning af pulver og granulat.
Suppl. udstyr Intet.

1. LEGALE MÅLEDATA

For den egentlige ikke-automatiske vægt i henhold til MDIR 34.11.1-01, udgave 2, nøjagtighedsklasse (III)

For den automatiske vægt er verifikationstolerancen:

For enkeltvejninger:

fra: 5- 15 kg =	4 g/kg
15- 20 kg =	60 g
20- 50 kg =	3 g/kg
50- 75 kg =	150 g
75-100 kg =	2 g/kg

For middelværdien af 10 vejninger 1 g/kg

Maksimumslast	Max.	25 kg	50 kg	100 kg
Minimumslast	Min.	12,5 kg	25 kg	50 kg
Verifikationsværdi	e=	10 g	20 g	50 g

Særlige bestemmelser Vægten kan efter særlig prøvning med nøje specificerede vejeemner godkendes til afvejning af disse i portioner ned til minimum 20% af maksimumslast.

BEMÆRK! Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun verificeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.

TEKNOLOGISTYRELSEN	TYPEGODKENDELSESATTEST	Nr.: 1987-763/000-757 Systembet.: TS ^{24.52} 011
2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER		
Verifikation Påskrifter	I henhold til MM.06 fra Teknologistyrelsen, Sekretariatet for Måleteknik. Type/Verifikationsskilt: Max., Min., e=, systembetegnelse, fabrikat, type- og fabriksnummer. »Ulovlig til vejning under _____ kg« (minimumslast) »Automatisk vægt til afvejning af pulver og granulat« »Efterstrømsreguleringen eller finstrømskontakten skal indstilles igen, såfremt produkt eller massefylde ændres« »Automatisk afvejning uden finstrøm er ikke tilladt« Er vægten ifølge særlige bestemmelser godkendt til vejning under 50% af maksimumslasten erstattes teksten: »Ulovlig til vejning under _____ kg« med følgende: »Ulovlig til vejning under _____ kg, dog kan følgende produkter afvejes i portioner ned til xx kg	
Plombering	Type/Verifikationsskiltet, sikres til vægtstativet af hovedplomben, der stemples med de to sidste cifre af verifikationsåret i sekskantet ramme samt verifikationsmærke. På siden af balancen modsat viseren anbringes en fast plombe. Ciffertælleværket sikres mod åbning eller udskiftning med løs plombe. Plomberne stemples med verifikationsmærke. Teknologistyrelsen forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikringsplomberingen.	
Særlige betingelser	Finvejningen indstilles på ny ved overgang til andet materiale.	
3. KONSTRUKTION		
Vægten er en automatisk mekanisk bruttovægt til afvejning af pulver og granulat i sække, sækkene anbringes manuelt på vægten og afvejning startes med betjeningsgreb på vægtens forside. Vægten er ligearmet med mekanisk styret grov- og finstrøm samt forsynet med udligningsvægtstang for efterstrømsregulering. Fyldningshastigheden kan reguleres manuelt. Vægten er forsynet med tælleværk for fyldningsregistrering. Fyldemekanismen forefindes i forskellige udgaver: N er med dosérspjæld. RÜ er med dosérspjæld og omrører. ME er med fødesnegl og spjæld. V er med vibrationsføderende. VR er med vibrationsføderør. Der er mekanisk aktiveret forlærerlod til forhindring af uro i balancen under grovfildning.		
4. DOKUMENTATION		
Ansøgning nr. 1987-763/360-757. J. Kaavé/P. Claudi Johansen		