

Udtaget den: 1983-11-18

Udgået den: 1984-01-01

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 16/83

1983-06-15
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 6, §§ 11.3 og 30.1

Gruppeafbrydere
anvendt til
adskillelse for brugsgenstande

Med gyldighed fra 1. juli 1983 er der i stærkstrømsreglementets afsnit 6, § 30.1, indført nye bestemmelser om adskillelse for brugsgenstande, og i samme afsnits § 11.3.7 er der indført en ny bestemmelse for gruppeafbrydere, der anvendes til adskillelse for brugsgenstande, jf. ELRÅD-meddelelse nr. 13/83. De nye bestemmelser betyder bl.a., at gruppeafbrydere, der anvendes til adskillelse i strømkredse med ledertværsnit mindre end eller lig med $2,5 \text{ mm}^2$, skal have nulbrydning.

Elektricitetsrådet meddeler, at det indtil 1. januar 1984 vil være tilladt at anvende gruppeafbrydere uden nulbrydning til adskillelse i de nævnte strømkredse, forudsat at nullederen kan frakobles i overensstemmelse med bestemmelsen i afsnit 6, § 11.3.6.