

**ELEKTRICITETSRÅDET**

Gothersgade 160  
1123 København K  
Telefon (01) 11 65 82

Udtaget den: 1983-02-22  
1983-04-01  
**ELRÅD MEDDELELSE nr. 8/77**

1977-09-14

Vedr. stærkstrømsreglementet  
afsnit 6, § 31.2.1

**Ændring**

af

**ældre landbrugsinstallationer**

Da der stadig findes en del ældre installationer i landbrugsejendomme, hvor afbryderen for en kraftstikkontakt tillige anvendes som afbryder for andre installationsafsnit, meddeles herved under henvisning til afsnit 6, § 5.3.1, følgende:

Hvor der mellem en stikkontakt og dennes afbryder findes en afgrening med installation til andre tilslutningssteder, må der til denne ikke føjes yderligere tilslutningssteder, uden at arrangementet ændres i overensstemmelse med afsnit 6, § 31.2.1, således at afbryderen kun betjener den pågældende stikkontakt.