

Udtaget den: 1983-11-18

Udgået den: 1984-01-01

ELRÅD MEDDELELSE nr. 14/83

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

1983-04-22

Vedr. stærkstrømsreglementet

Ændringer
af
stærkstrømsreglementet

Ministeriet for offentlige arbejder har foretaget følgende ændringer af stærkstrømsreglementet:

Med gyldighed fra 1. juli 1983:

Afsnit 1

Bilag 11 Bilaget er ajourført i samarbejde med Dansk Røde Kors.

Afsnit 3

§ 16.2.1 Motocross-, gokart- og ridebaner uden tilskuerpladser tillades herefter under højspændingsluftledninger med reglementeret højde over almindeligt terræn.

Afsnit 6

- § 2.8.6 Ny paragraf med definition af luftkabel.
- § 2.8.7 Ny paragraf med definition af hængeledning.
- § 9.4.2 Bestemmelsen vedrørende stikledningens tracé og nedlægningsdybde er ændret og flyttet til § 14.5.3.
- § 10.3.2 Bestemmelsen vedrørende afbryder for fast installerede nødforsyningsanlæg er ændret og flyttet til afsnit 8, § 15.5.
- § 10.3.3 Der er indført en note, som henviser til afsnit 8, § 15.
- § 10.3.4 På steder, hvor nulling er tilladt, kræves ikke skillestykke i nullederen.
- § 11.3.1 Henvisningen til § 30.1 er ændret til §§ 30.4.4 og 30.4.5.
- § 11.3.6 På steder, hvor nulling er tilladt, kræves ikke skillestykke i nullederen.
- § 11.3.7 Ny paragraf med krav til gruppeafbrydere, der anvendes til adskillelse for en eller flere brugsgenstande eller hjælpeapparater.
- § 13.2.1 Betegnelsen hængeskabler er ændret til hængeledninger.

- § 14.5.3 Der er indført en bestemmelse om, at elleverandøren kan stille særlige krav til tracé og nedlægningsdybde for ledninger, der fører umålt strøm.
- § 19.6.2 Den tidligere bestemmelse er erstattet af et krav om, at ophængte stikkontakter og forlængerled skal opfylde bestemmelserne for stikkontakter i § 31.
- § 20.4.5 Ny bestemmelse, som under visse forudsætninger tillader tilslutning af ophængte stikkontakter og forlængerled til kontaktskinner.
- § 21 Den tidligere betegnelse hægekabler er erstattet af betegnelsen hægeledning, og der er indført almindelige bestemmelser for hægeledninger.
- § 30.4 De bestemmelser, som tidligere stod i §§ 30.1.1 til 30.1.6, er flyttet til §§ 30.4.4 til 30.4.9.
- § 31.2.1 Bestemmelsen er ændret, således at den også omfatter stikkontakter under hævede gulve og i kanaler i gulve. Endvidere er tilladelsen til at udelade afbryder foran stikkontakter udvidet.
- § 31.2.2 Paragraffen er udgået.

Afsnit 7

- § 5.3.1 Hægekabler er erstattet af hægeledninger.
- § 5.3.3 Bestemmelsen vedrørende ledninger over vej eller jernbane er udvidet til også at omfatte luftkabler. Desuden er henvisningerne til afsnit 3 ajourført.

Afsnit 8

- § 3 Der er indført bestemmelser for varmekabler.
- § 7.3.1 Bestemmelserne for hægeledninger (tidligere hægekabler) er ændret og udvidet.
- I bestemmelserne for plastisolerede ledninger på isolatorer er henvisningen til afsnit 6, § 22, udgået.
- § 7.4.3 Hægekabler er erstattet af hægeledninger.
- § 15.5 Bestemmelserne for fast installerede nødforsyningsanlæg er flyttet fra afsnit 6, § 10.3.2, til denne nye paragraf. De er samtidig udvidet til at omfatte alle generatoranlæg i lavspændingsinstallationer.

Afsnit 10

- § 16.5 Bestemmelsen vedrørende højspændingsstationers jordingsanlæg er udgået.
- § 18.1.1 Der er i pkt. 13 indført en undtagelse fra kravet om ekstrabeskyttelse af pumper for vand, således at dette krav ikke gælder for sprinkleranlæg til brandslukning.

Afsnit 15

- § 4.4 Den nuværende note er udgået og erstattet af en ny note, som anfører, at der ikke kræves adskillelsesmulighed i nullederen på steder, hvor nulling er tilladt.

Med gyldighed fra 1. januar 1984:

Afsnit 6

- § 11.4.1 To- og trefasede lysgrupper i boliger må fra 1. januar 1984 kun tælles som én gruppe.