

Udtaget den: 1786-11-26
Udgået den: 1987-01-01

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 3/83

1982-12-08
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 6, § 13.1.4

Vækstlys
i
gartnerier

Plantebestrålingsarmaturer i væksthuse er af betydning for den kultur, som skal dyrkes, og en ændring af belysningen vil derfor kunne forekomme, hvorfor det kan være hensigtsmæssigt at anvende bøjelige ledninger til armaturerne.

Efter stærkstrømsreglementets afsnit 6, § 13.1.4, må belysningsgenstande ikke sammenkobles til kæder ved hjælp af de påmonterede tilledninger og stikkontakter.

Elektricitetsrådet vil for væksthuse i gartnerier, hvor der kan være behov for ændringer af belysningen, acceptere, at indtil fire plantebestrålingsarmaturer kædekobles med bøjelige ledninger, forudsat at ledningerne og forlængerled e.l. ikke derved belastes med større strøm end materiellets mærkestrøm.