

Udgivet den: 28 NOV. 1990

Udgivet den: 1 JAN. 1991

**ELEKTRICITETSRADET**

Gothersgade 160  
1123 København K  
Telefon (01) 11 65 82

**ELRÅD MEDDELELSE nr. 17/84**

1984-06-13  
Vedr. stærkstrømsreglementet  
afsnit 8, § 7

**Midlertidige installationer**

**på  
udstillinger**

På udstillinger er det ofte nødvendigt at etablere et stort antal tilslutningssteder, og der opstår tit problemer, når installationen skal føres frem over de ofte meget lette konstruktioner, hvoraf de enkelte stande er opbygget, og hvor det kan være vanskeligt at benytte normale installationsdåser til ledningssamlingerne.

Elektricitetsrådet tillader, at der for den midlertidige installation til de enkelte tilslutningssteder benyttes ledningssamlinger med samlemuffer, som ikke er anbragt i dåser, under forudsætning af,

- at mufferne er anbragt uden for rækkevidde,
- at de er yderligere beskyttet mod berøring ved omvikling med egnet isolermateriale eller ved anbringelse i kunststofkanaler e.l.,
- at den således udførte installation er beskyttet af en HFI-afbryder.

Elektricitetsrådet tillader endvidere, at der for udendørs installationer anvendes installationskabel eller svær polychloroprenkappeledning, som er anbragt umiddelbart under græstørv e.l., under forudsætning af, at installationen forsynes gennem en HFI-afbryder.

Arbejde med de nævnte midlertidige installationer på udstillingsstande m.m. er omfattet af elektroinstallatørloven og må således ikke udføres af lægmand.