

Vedrørende industritavler (§ 612 b, § 619 a og § 660 a)

Efter bestemmelserne i stærkstrømsreglementets § 612 b og § 660 a skal gruppeafbrydere og sikringer være let tilgængelige for brugeren af installationen. Hvis nævnte materiel er placeret inde i tavler, skal tavlen kunne åbnes uden brug af værktøj eller nøgle, og blanke elførende dele i tavlen skal være beskyttet mod berøring ved en skærm el. lign., jfr. § 619 a.

Ved industritavler for produktionsmaskiner, værktøjsmaskiner o. lign. vil det i flere tilfælde være ønskeligt, at gruppeafbrydere, sikringer, motorværn, styringsudstyr m. m. er placeret bag aflåste eller påskruede dæksler, således at kun sagkyndige har adgang til disse dele. Ved en sådan tavlelukning kunne samtidig kravet om berøringsbeskyttelse af blanke elførende dele under normal drift være tilgodeset.

Elektricitetsrådet meddeler herved tilladelse til, at der for sådanne tavler for produktionsmaskiner, værktøjsmaskiner o. lign. i industrivirksomheder kan ses bort fra de angivne krav om tilgængelighed for gruppeafbrydere og sikringer og om særskilt afskærmning for blanke elførende dele, der er placeret således, at de ikke uagtsomt kan berøres ved betjening af afbrydere, sikringer m. m., forudsat

at tavlerne kun kan åbnes ved brug af værktøj eller nøgle, og

at åbning og betjening af tavlerne kun udføres af sagkyndige personer, der af virksomhedens ledelse er bemyndiget dertil, og hvis kvalifikationer ledelsen skal stå inde for.

Ved sagkyndig person forstås en person, der har et sådant kendskab til og en sådan erfaring i den arbejdsopgave, som han skal udføre, at han ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt kan udføre opgaven på betryggende måde.

Stærkstrømsreglementet vil snarest muligt blive ændret i overensstemmelse med foranstående.