

Udtaget den: 1985-01-01

Udtaget den: 1986-01-01

## ELEKTRICITETSRADET

Gothersgade 160  
1123 København K  
Telefon (01) 11 65 82

## ELRÅD MEDDELELSE nr. 13/84

1984-03-26  
Vedr. stærkstrømsreglementet  
afsnit 5 A

### Stærkstrømsreglementet af 1962

#### afsnit 5 A

#### 1. udgave

Med virkning fra 1. juli 1984 suppleres stærkstrømsreglementet med følgende nye afsnit:

Afsnit 5 A, Sikkerhedsforskrifter for bygningsarbejde, vejarbejde, landbrugsarbejde m.m. i nærheden af elforsyningsanlæg, 1. udgave.

Bestemmelserne i afsnit 5 A gælder for sådanne arbejder i nærheden af elforsyningsanlæg, som ikke umiddelbart er omfattet af stærkstrømsreglementets bestemmelser vedrørende drift af elforsyningsanlæg, og henvender sig således primært til entreprenører i vid forstand.

Sigtet med bestemmelserne i afsnit 5 A er at undgå elektricitetsulykker og beskadigelse af elforsyningsanlæg under udførelsen af disse arbejder.

Baggrunden for bestemmelserne er, at der ved kørsel eller arbejde med høje maskiner (kraner, gravemaskiner, køretøjer med tippelad o.l.) og ved gravearbejde m.m. er sket mange påkørsler af luftledninger og beskadigelser af jordkabler med deraf følgende driftsforstyrrelser af elforsyningen samt en del elektricitetsulykker i forbindelse hermed.

Afsnit 5 A indeholder bestemmelser om bl.a.

- entreprenørens pligter og ansvar med hensyn til overholdelsen af de i afsnittet indeholdte bestemmelser,
- planlægning af og instruktion vedrørende de omhandlede arbejder,
- arbejde i nærheden af luftledninger, luftkabler og transformestationer,
- grave-, bore- og nedramningsarbejde i nærheden af jordkabler,
- forholdsregler ved uheld og ulykker.

I bestemmelserne er bl.a. fastsat visse respektafstande i forhold til elforsyningsanlæg, der skal overholdes under arbejdets udførelse. Der er dog i bestemmelserne åbnet mulighed for at fravige disse afstandsbestemmelser i de særlige tilfælde, hvor det ved planlægningen af arbejdet er vurderet, at arbejdet ikke vil kunne gennemføres uden at overtræde bestemmelserne. I disse tilfælde skal der rettes henvendelse til elleverandøren, og nærmere anvisning fra denne om arbejdets udførelse skal afventes. - Jf. stærkstrømsreglementets afsnit 5, 3. udgave, § 1.3, noten.

Bestemmelserne i afsnit 5 A er for en dels vedkommende udarbejdet på grundlag af nogle af bestemmelserne i reglementets afsnit 3. De pågældende bestemmelser i afsnit 3 vil enten udgå eller blive ændret.

Ved udarbejdelse og samling af de fornødne bestemmelser for omhandlede arbejder i et særskilt afsnit (5 A) er der ydet en service over for entreprenørerne, som forventes at ville bidrage til en påkrævet forbedring af den nødvendige kommunikation mellem entreprenører og elleverandører, således at uheld og ulykker af nævnte art kan undgås i fremtiden.