



Tvungen kontrol af elektriske installationer i forsamlingslokaler

Fra 12. juli 2000 er der med baggrund i en ny bekendtgørelse indført krav om, at alle landets forsamlingslokaler, herunder diskoteker, til 150 personer eller derover en gang om året får udarbejdet en godkendelsesattest for el-sikkerheden. Der skal således senest 12. juli 2001 første gang være gennemført kontrol og udstedt attest for at lokalerne kan benyttes som forsamlingslokaler.

Omfang

Forsamlingslokaler omfatter følgende:

Teatre, biografer, restaurationer, diskoteker, selskabslokaler, mødelokaler, koncertsale, udstillingslokaler, idrætshaller og andre bygninger og lokaler, der anvendes til lignende formål.

Ifølge bekendtgørelsen kan Elektricitetsrådet bestemme, at afgrænsede grupper af installationer, der ellers vil falde ind under en kategori, hvor der skal foretages periodevis kontrol, undtages fra kravet.

Kontrollen

Den årlige kontrol med den elektriske installation og de elektriske brugsgenstande og apparater i forsamlingslokaler og i tilhørende adgangs- og flugtveje skal på foranledning af ejeren (lejeren, forpagteren, bestyreren o.a.) af forsamlingslokalet foretages af en autoriseret elinstallatør efter nærmere udarbejdede retningslinier. Efter at eventuelle konstaterede fejl er rettet, udstedes der en el-sikkerhedsattest på særlig formular, som dateres og underskrives af den autoriserede elinstallatør som bevis på, at kontrollen er foretaget og at elinstallation og brugsgenstande, herunder nød- og panikbelysningen er i orden og fungerer efter hensigten.

Kontrollen omfatter installationer m.v. hørende til forsamlingslokalet med tilhørende gange og flugtveje, vestibule, køkken, depotrum og andre lokaler med direkte tilknytning til det pågældende forsamlingslokale.

Ud over forsamlingslokaler beregnet til 150 personer eller derover omfatter ordningen også forsamlingslokaler, der enkeltvis er beregnet til færre end 150 personer, når forsamlingslokalerne benyttes samlet af 150 personer eller derover, og forsamlingslokalerne har fælles adgangs- og flugtveje.

Elsikkerhedsattesten

Elsikkerhedsattesten udleveres af elinstallatøren til den, der driver forsamlingslokalet, og denne skal opsætte attesten fast på et for publikum let tilgængeligt og synligt sted og indsende genpart af attesten til Elektricitetsrådet. Attesten skal fremstå i en holdbar udførelse.

Elsikkerhedsattest og retningslinier for installationskontrol kan fås ved henvendelse til Elektricitetsrådet på telefon 33 73 20 00 eller gennem vores hjemmeside, www.elraadet.dk.