



# Temadag for beredskaberne

## Dagens program

- |       |   |
|-------|---|
| 09:30 | Velkomst og morgenmad   |
| 10:00 | Gennemgang af reglerne for salg og opbevaring af<br>fyrværkeri v/Pernille Enoch |
| 12:00 | Frokost   |
| 13:00 | Branchens oplevelser med beredskaberne<br>v/Dennis Greve Frets fra LCH          |
| 14:00 | Kaffe med sødt  |
| 14:15 | Opsamling og afrunding v/Pernille Enoch   |



# Fyrværkeri i detaileddet

Pernille Enoch  
pep@sik.dk

# Program

- ➔ Regler
- ➔ Nye salgs- og anvendelse perioder
- ➔ Anmeldelse / tilladelse
- ➔ Salgssteder
- ➔ Opbevaring
- ➔ Ordensregler



## Gældende regler

- **Lov bekendtgørelse nr. 363 af 9. april 2013 om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler**  
Senest ændret ved **lov nr. 267 af 25. marts 2014**
- **Bekendtgørelse nr. 1423 af 16. dec. 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler**  
Senest ændret ved **bekendtgørelse nr. 710 af 24. juni 2014**
- **Bekendtgørelse nr. 1424 af 16. dec. 2009 om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.**  
Senest ændret ved **bekendtgørelse nr. 1093 af 8. oktober 2014**



## Opbevaring og salgs perioder



Fra den 24. november til den 14. december  
*På lager i detaileddet*



Fra den 15. december til den 31. december  
*I butikken og på lageret*



Fra den 1. januar til den 1. februar  
*På lager i detaileddet*



Fra den 2. februar til den 23. november  
*Ved grossist / importør*

# Anvendelse periode

**27. december – 1. januar**



## Salg og opbevaring af fyrværkeri

Bekendtgørelse nr. 1424 af 16. december 2009 om indførelse, fremstilling, **opbevaring**, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

- Kapitel 5, §§ 13 til 21 og kapitel 10, §§ 59, 60 og 62
- Bilag 1, Tekniske forskrifter (nye)
- Afsnit 1 og 2





# Salg og opbevaring

**Tilladelse eller anmeldelse?**



# Anmeldelse

## Salgssted i butik

*Bek. 1424 § 13 stk. 3*

- Anmeldelse skal indsendes til kommunalbestyrelsen senest 14 dage før opbevaringen påbegyndes.

## Salgssted med helårsfyrværkeri

*Bek. 1424 § 13 stk. 3 og § 20 stk. 5 og § 21*

- Må sælges hele året og skal kun anmeldes hvis kravene i § 21 overholdes.
- Anmeldelse skal indsendes til kommunalbestyrelsen senest 14 dage før opbevaringen påbegyndes

# Tilladelse til opbevaring

- **Bek. 1424 § 13 stk. 1**  
Fyrværkeri må ikke opbevares uden kommunalbestyrelsens tilladelse.
- **Bek. 1424 § 15 stk. 1**  
Ansøgningen om tilladelse, skal være vedlagt det fornødne tegningsmateriale, en beskrivelse af virksomhedens arbejdsmæssige rutiner og af opbevaringsforholdene.
- **Bek. 1424 § 63**  
Mulighed for at indhente oplysninger fra kriminalregistret.

# Kvitteringsskrivelse

Kommunalbestyrelsen sender hurtigst muligt kvittering for modtagelse af en ansøgning om tilladelse til opbevaring efter § 13 stk. 1. (§ 62 stk. 1)

Kvitteringen skal indeholde følgende oplysninger:

- Oplysninger om klagemulighed
- Der træffes en afgørelse senest 1 måned efter modtagelse af ansøgning og fuldstændig dokumentation
- Fristen kan forlænges én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger til det. Kommunalbestyrelsen skal inden udløbet af fristen begrunde forlængelsen overfor ansøgeren og oplyse en ny frist for, hvornår afgørelsen vil blive truffet.
- Selvom kommunalbestyrelsen ikke svarer indenfor svarfristen, kan ansøger ikke betragte tilladelsen som givet.

## Sanktionsmuligheder

### **I kan anvende bek. 1424 § 75**

- Ved manglende tilladelse punkt 3
- Ved manglende anmeldelse punkt 18
- Ved for sent anmeldelse punkt 18

Kan straffes med bøde (politianmeldelse)

# Opbygning af de Tekniske forskrifter

Afsnit 1  
Generelle bestemmelser

Afsnit 2  
Detaileddet

Afsnit 3  
Anden opbevaring  
1.4G og 1.4S

Afsnit 6  
Læsning og losning

Afsnit 4  
Anden opbevaring  
1.3G

Afsnit 7  
Ordensreglerne

Afsnit 5  
Anden opbevaring  
1.1G



## Afsnit 2 Detailleddet

### Afsnit 2.2 Butikker

**Afsnit 2.3**  
Indretning og placering af  
salgssted i det fri i  
tilknytning til butik

**Afsnit 2.9**  
Indretning og placering af  
pladser, hvor der sælges  
og opbevares fyrværkeri

**Afsnit 2.4**  
Opbevaring i container af  
indtil 50 kg NEM fyrværkeri  
i tilknytning til butikken  
eller salgssted i det fri

### Afsnit 2.1 Generelle bestemmelser

#### Afsnit 2.10 Ordensregler

**Afsnit 2.5**  
Opbevaring af  
helårsfyrværkeri i bygning

**Afsnit 2.6**  
Opbevaring af  
helårsfyrværkeri i container

**Afsnit 2.7**  
Opbevaring af  
konsumfyrværkeri i  
bygning

**Afsnit 2.8**  
Opbevaring af  
konsumfyrværkeri i  
container

## Hvem må sælge fyrværkeri

**Alle**

Ingen begrænsninger på  
antal salgssteder


# Typer af salgssteder



# Indretning af butik



# Salgssted i det fri



## Salgssted i det fri

- Ved salgssted i det fri må der ikke sælges andet end konsumfyrværkeri og sikkerhedsudstyr hertil.
- På salgsstedet må den samlede mængde konsumfyrværkeri ikke overstige 50 kg NEM.
- Salgssted i det fri skal have en afstand til naboskel samt vej- og stiskel på mindst 10 meter.
- Afstand fra salgssted til brændbar vegetation, som f.eks. træer, buskads og lignende skal være mindst 10 meter.



## Salgssted i det fri

- Området inden for 10 meter fra salgsstedet må ikke anvendes til andre formål, herunder parkering og lignende.
- Salgssted i det fri skal placeres således i forhold til andre bygninger, anlæg eller lignende, for hvilke der er fastsat regler om mindste afstande til naboskel, at den indbyrdes afstand svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel.
- Den krævede indbyrdes afstand til bygning bortfalder, såfremt bygningens ydermur på den side, hvor salgsstedet placeres, er udformet som mindst klasse EI 60-M A2-s1,d0 ("tung" BS-60 konstruktion) uden døre og vinduer inden for en afstand af 10 meter fra salgsstedet.
- I umiddelbar nærhed af salgsstedet skal forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én vandfyldt slangevinde.

# Indretning af salgssted i det fri



# Opbevaring af fyrværkeri

Container




Bygning




## Opbevaring i container

- 50 kg NEM konsumfyrværkeri i tilknytning til butikken eller salgsstedet i det fri
  - Ingen krav til udslyngningsgitter
  - Ingen krav til sprinkler
- 500 kg NEM helårsfyrværkeri (højest 250 kg NEM 1.4G og 1.3G)
- 380 kg NEM konsumfyrværkeri
  - Fast krav om udslyngningsgitter

# Container med 50 kg NEM




# Container med 380 kg NEM






# Vejledning om krav til udslyngningsgitre

Illustration 6 Anordning til forhindring af udslyngning af fyrværkeri




# Vejledning om krav til sprinkler

## Eksempel 1



# Vejledning om krav til sprinkler

## Eksempel 2



## Ordensregler

- På opbevaringssteder, hvor der sker udtagning af artikler fra anbrudte kolli, må der højst forefindes ét anbrudt kolli af hver af de fyrværkeriartikler eller andre pyrotekniske artikler, som forhandles i butikken eller på salgsstedet. Kolli skal være lukket, når der ikke udtages varer.



# Emballage

Findes ofte i ikke godkendte kasser og skal derfor pakkes om.



## Håndtering af fyrværkeri

- Ved enhver opbevaring af fyrværkeri, skal der udvises forsigtighed
- På opbevaringssteder må der kun opbevares fyrværkeri.
- Opbevaringssteder skal holdes aflukkede, når der ikke indsættes og eller udtages varer.





# Spørgsmål

## Diverse

- Jul – Nytår
- Temadag – hvornår på året
- Farlige produkter
- Input til vejledningen