

25/6 - 1974

Bøjelig ledning til særlige stikkontaktsøjler i kontorlandskaber o. lign. (§ 621)

---

Efter bestemmelsen i stærkstrømsreglementets § 621 b må bøjelige ledninger ikke anvendes som fast installation.

I kontorlandskaber o. lign., hvor der ikke opsættes faste skillevægge, og hvor en vis fleksibilitet er påkrævet, har der været fremsat ønske om at anvende stikkontaktarrangementer (f. eks. udformet som søjler mellem gulv og loft), der let kan opsættes og fjernes efter behov, og som derfor har været forudsat stikkontakttilsluttet gennem bøjelig ledning.

Elektricitetsrådet meddeler herved tilladelse til, at der for tilslutning af sådanne stikkontaktarrangementer, der i stærkstrømsreglementets forstand må betragtes som fast installerede stikkontakter og således skal opfylde bl.a. reglementets § 662 e<sub>2</sub> kan anvendes bøjelige kappeledninger med ledertværsnit mindst 1,5 mm<sup>2</sup>.

Stikkontakter i den faste installation for tilslutning af arrangementerne skal være af en sådan udformning, at der sikres faseret forbindelse af stikkontakterne i selve arrangementet. For nævnte tilslutning tillades det i større højde over gulv end 2,2 m at anvende stikkontakter, der ikke er godkendt som loftstikkontakter.