

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 3/89

1989-02-13
Vedr. Stærkstrømsreglementet

Ændringer

i

Stærkstrømsreglementet

Med virkning fra 1. juli 1989 er der foretaget følgende ændringer i Stærkstrømsreglementet:

Afsnit 3

§§ 21.2.2
og 33.3.2

Nye bestemmelser, hvori der stilles krav om, at højspændings- og lavspændingskabler, der fremføres i bygninger uden for stationsrum, skal være tilstrækkelig brandhæmmet.

Afsnit 5-1

§ 3.2

Der er ændret ved ingeniørers muligheder for at blive driftsledere på grund af, at betegnelsen stærkstrømsingeniør ikke længere findes i civilingeniøruddannelsen.

Afsnit 5-3

Bilag 1 og

Afsnit 11

Bilag 3

En ajourføring af bilagene, idet der nu foreligger IEC standarder for isolerende håndværktøj og isolerende handsker til arbejde på og nær ved lavspændingsanlæg under spænding.