

Udtaget den: 1981-01-13

Udgået den: 1981-01-01

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 11/76

1976-10-13
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 10, § 10.5.1

Ekstrabeskyttelse på byggepladser

Som det fremgår af bestemmelserne i ovennævnte paragraf, er det tilladt at udelade jordelektrode og beskyttelsesleder ved anvendelse af højfølsomme fejlstrømsafbrydere (HFI-afbrydere) ved ekstrabeskyttelse i midlertidige installationer på byggepladser.

Ud fra ønsket om at forbedre kvaliteten af beskyttelsen på sådanne arbejdspladser har elektricitetsrådet besluttet at ophæve den nævnte til-ladelse med virkning fra 1. januar 1980. Fra dette tidspunkt skal ekstrabeskyttelse med HFI-afbrydere disse steder udføres med jordelek-trode og beskyttelsesleder.

Efter at denne ændring er foretaget, vil de danske bestemmelser på dette punkt svare til almindelig praksis i udlandet.