

Udtaget den: 1982-02-18
Udgået den: 1982-04-01

ELEKTRICITETSRÅDET

ELRÅD MEDDELELSE nr. 17/75

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

1975-11-13

Installationskabler under kørebane
(afdeling B, afsnit 6, § 14.5.2)

I stærkstrømsreglementets afdeling B, afsnit 6, § 14.5.2, er det anført, at kabler under kørebane skal trækkes i beskyttelsesrør.

Ved kørebane skal i denne forbindelse forstås den del af en offentlig vej eller af en privat fællesvej, der er beregnet til kørende trafik, dog ikke cykelstier.

Kørebanen omfatter således ikke fortove, rabatter, indkørsler og parkeringspladser.