

Udtaget den: 1985-11-21
Udgået den: 1986-01-01

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 19/84

1984-06-22
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 6, §§ 31 og 40

Stikkontaktmateriel

for

spændinger på 50 V og derunder

Ministeriet for offentlige arbejder har med gyldighed fra 1. oktober 1984 ændret stærkstrømsreglementets afsnit 6, §§ 31 og 40, således at stikprop-
per, der anvendes i strømkredse, hvor spændingen ikke overstiger 50 V,
fremover skal være udformet, så de ikke kan indsættes i stikkontakter
eller apparatkontakter med mærkespænding over 50 V.

De nye bestemmelser er en skærpelse i forhold til tidligere, hvor det blandt
andet blev accepteret, at man anvendte 220 V stikkontaktmateriel i de
nævnte lavvoltagekredse.

Formålet med de skærpede bestemmelser er at forebygge, at en stikprop
hørende til en lavvoltagekreds ved en fejltagelse sættes i en stikkontakt eller
en apparatkontakt med højere spænding med deraf følgende risiko for person-
skader eller for kraftig overbelastning og eventuelt brand.

Årsagen til, at de skærpede bestemmelser indføres nu, er dels, at der er
konstateret flere tilløb til alvorlige ulykker som følge af fejlagtig tilslutning
til høj spænding, og dels at lavvoltagekredse anvendes i stigende omfang,
f.eks. til diskoteksbelysning både i offentlige diskoteker og i private hjem.

De skærpede bestemmelser har ikke tilbagevirkende kraft. Stikkontaktmate-
riel, der allerede er i brug, kræves således ikke udskiftet.