



ELRÅD-MEDDELELSE

Installationer

nr. 11/03

(Erstatter nr. 5/00)

ELEKTRICITETSRADET Gothersgade 160 1123 København K
Tlf. 33 73 20 00 Fax 33 73 20 99 www.elraadet.dk e-mail: er@elraadet.dk

Placering af gruppeafbrydere m.v. i boliger

Efter Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 6, kapitel 801: Boliger, 801.513 skal gruppeafbrydere, HPFI-afbrydere eller andet beskyttelsesudstyr anbringes i den selvstændige bolig, hvortil det hører.

I flere tilfælde har det været ønskeligt at kunne anbringe gruppetavlen i et teknikrum, hobbyrum e.l. udenomsrum, som hører med til boligen, men hvortil der ikke har været direkte adgang fra boligen.

En gruppetavle med ovennævnte materiel vil udover en placering i selve boligen også kunne anbringes i et sådant rum, som hører med til boligen, men som ikke er en del af selve boligarealet, forudsat at der fra boligen er nem adgang til rummet, uden at dette nødvendigvis sker direkte gennem en dør fra boligen.

Det accepteres ikke, at man for at komme til gruppetavlen skal ud på fællesarealer (trapper, gange, stier o.l.).

For selvstændige boliger i flerfamiliehuse (-ejendomme) vil en placering uden for selve boligen ikke være tilladt.