

Udtaget den: 1983-02-22

Udtaget den: 1983-04-01  
ELRÅD MEDDELELSE nr. 7/78

**ELEKTRICITETSRÅDET**

Gothersgade 160  
1123 København K  
Telefon (01) 11 65 82

1978-04-05  
Vedr. stærkstrømsreglementet  
afsnit 6, § 26.2.6, og  
afsnit 8, § 7.1.3

**Placering af byggepladstavler**

Elektrisk materiel (ledninger m.m.) på byggepladser skal være således placeret, at det er effektivt beskyttet mod mekanisk beskadigelse, jfr. stærkstrømsreglementets afsnit 6, § 26.2.6, og afsnit 8, § 7.1.3.

Elektricitetsrådet er blevet bekendt med, at byggepladstavler ofte placeres langt fra selve arbejdspladsen, f. eks. på den modsatte side af tilkørselsveje, hvorved en forsvarlig fremføring af ledninger mellem tavle og brugsgenstande vanskeliggøres.

Det indskræpes derfor, at byggepladstavler skal placeres så tæt ved brugsgenstandenes anvendelsessted (arbejdspladsen), som det er muligt, og i øvrigt således, at ledningerne ikke kommer til at henligge på kørselsarealer og veje.