

## MEDDELELSE Elinstallationer

nr. 16/09

(Erstatter Elinstallationer nr. 10/06)

Februar 2009 MVE

## Tilslutnings- eller samledåser til forsyning af spabade, badekar eller brusebassiner

Efter Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, 701.52, må der ikke være tilslutnings- eller samledåser i område 0 og 1.

Dette krav vil med stor sandsynlighed blive lempet for område 1 i den internationale standard, som vil danne grundlag for næste udgave af installationsbestemmelserne. Sikkerhedsstyrelsen anser det derfor for at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt at lempe det nuværende krav på følgende måde:

I inddækkede rum under badekar eller brusebassiner er det nu tilladt at installere tilslutnings- eller samledåser med en kapslingsklasse på mindst IPX4. Den faste installation skal fra tilslutningseller samledåsen føres lodret nedad eller vandret gennem den tilstødende væg.

Efter Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, 526.3, skal alle forbindelser være tilgængelige for inspektion, kontrol og vedligeholdelse.

Sikkerhedsstyrelsen tillader fremover, at tilslutnings- eller samledåser til forsyning af spabade, badekar eller brusebassiner først er tilgængelige, når spabadet, badekarret eller brusebassinet er fjernet. I disse tilslutnings- eller samledåser må der ikke foretages sløjfninger til andre dele af den faste installation. SIKKERHEDSSTYRELSEN
Nørregade 63
6700 Esbjerg

Tif 33 73 20 00 Fax 33 73 20 99

sik@sik.dk www.sikkerhedsstyrelsen.dk CVR-nr. 27 40 31 23

ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET