

Udgået den: 26 NOV. 1991

Udgået den: 1 JAN. 1992

ELEKTRICITETSRÅDET


Gothersgade 160
1123 København K
Telefon 33 11 65 82
Telefax 33 91 19 50

ELRÅD MEDDELELSE nr. 14/90

1990-10-10
Vedr. Stærkstrømsreglementet
afsnit 10, § 17.1.1

Fejlstrømsafbrydere i boliger

Elektroniske styringer anvendes i stigende omfang i installationer i boliger. Ved fejl kan der i uheldige tilfælde forekomme pulserende jævnstrøm.

Elektricitetsrådet har derfor besluttet at ændre Stærkstrømsreglementets afsnit 10, § 17.1.1 således, at ekstrabeskyttelsen for områder hørende til boliger skal udføres med højfølsomme fejlstrømsafbrydere (HFI-afbrydere), der ved fejl udløser både for vekselstrøm og for pulserende jævnstrøm. Sådanne fejlstrømsafbrydere er mærket med symbolet .

Bestemmelsen vil gælde for fejlstrømsafbrydere, der opsættes efter 1. juli 1991.