

Udtaget den: 1986-11-26
Udgået den: 1987-01-09

ELEKTRICITETSRADET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 7/83

1983-01-27
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 6, § 32
Erstatter nr. 2/80

Tavler

Det har været almindelig praksis at anvende tavler uden bagplade, idet bygningsdelen (væg e.l.), som tavlen er anbragt på, har gjort det ud for en bagplade.

I flere tilfælde er det imidlertid konstateret, at der bag tavler er helt åbent ind til en hulmursisolering eller andet bygningsmæssigt hulrum, idet der ikke har været en færdig væg bag tavlen.

Endvidere har tavler med åben bagside været indfældet i skakter for tekniske installationer, således at tavlemateriellet bagfra direkte har kunnet berøres ved reparation og eftersyn af VVS-installationer o.l.

Elektricitetsrådet meddeler, at en tavle i sig selv skal have en helt lukket kapsling,

- hvis der bag tavlen er åbninger i væggen større end, hvad der er nødvendigt for indføringen af ledningerne,
- hvis tavlen indfældes i skakter, nicher e.l., der tillige kan indeholde andre tekniske installationer.