



ELRÅD MEDDELELSE

Materiel nr. 21/94

ELEKTRICITETSRÅDET Gothersgade 160, 1123 København K Tlf.: 33 11 65 82 Fax.: 33 91 19 50

Ændring af afsnit 134-2-41

**Særlige bestemmelser
for
elektriske pumper for væsker med en temperatur
på højst 35 °C**

Elektricitetsrådet har med gyldighed fra den 1. januar 1995 ændret

afsnit 134-2-41 Særlige bestemmelser for elektriske pumper for væsker med en temperatur på højst 35 °C

ved indførelse af den europæiske standard EN 60 335-2-41, Amendment A1 (May 1994).

Den væsentligste tekniske ændring er, at transportable pumper til anvendelse i svømmebassiner, havebassiner o.l. nu tillades i klasse I (hidtil kun klasse III). Dette gælder kun, hvis der foran pumpen er installeret en HFI- eller HPFI-afbryder, og sådanne pumper må ikke anvendes, når der er personer i bassinet (krav til brugsanvisning).

Dykpumper til brug i svømmebassiner, når der er personer i bassinet, skal fortsat være af klasse III, og de skal have en mærkespænding på højst 12 V (hidtil 50 V).

Ændringen udgives som erstatningsblade til ovennævnte afsnit og træder i kraft uden nogen overgangsperiode.