

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 20/78

1978-11-08
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 7, § 8.5.1

Udtaget den: 1981-01-13

Udgået den: 1981-01-01

Normaltætte indfældede dåser i det fri

og

i fugtige lokaliteter

Brugsgenstande i det fri og i fugtige lokaliteter skal i henhold til bestemmelserne i afsnit 7, §§ 5.6.1 og 8.6.1, som hovedregel være stænk-tætte. Der er dog for begge kategorier af lokaliteter ved undtagelsesbestemmelser åbnet mulighed for at anvende normaltætte belysningsgenstande, når visse betingelser er opfyldt.

For fugtige lokaliteter er det i undtagelsen til § 8.5.1 anført, at indfældede dåser, der anvendes i forbindelse med de ovennævnte belysningsgenstande, kan være normaltætte.

Det meddeles herved, at denne undtagelse også gælder på tilsvarende måde for det fri, samt at udtrykket "i forbindelse med" skal forstås således, at tilladelsen kun gælder for dåser, hvorpå belysningsgenstanden er direkte monteret.