

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160  
1123 København K  
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 11/85

1985-09-12  
Vedr. stærkstrømsreglementet  
afsnit 6, §§ 11.3.2 og 11.3.3

---

Placering af gruppeafbrydere

Enhver gruppeafbryder skal være let tilgængelig for brugeren af installationen. Det skal være således, at gruppeafbryderen kan betjenes uhindret, og at eventuelle sikringer let kan udskiftes, uden at man skal anvende transportable stiger e.l.

Der har ved placering af mindre gruppetafler været en del tilfælde, hvor gruppeafbryderne var anbragt i skabe eller garderoberum. I nogle af tilfældene har installatøren ikke vidst, at der senere skulle anbringes et skab det pågældende sted, i andre tilfælde har det været naturligt at anbringe et skab til at skjule forskellige installationer (et såkaldt tekniskab). Selv om gruppeafbryderne sidder i et skab e.l., kan de godt være let tilgængelige, når der ikke anbringes uvedkommende genstande foran, og der har da også været givet en del dispensationer i disse tilfælde.

Bestemmelsen i stærkstrømsreglementets afsnit 6, § 11.3.3, er derfor nu slettet således, at gruppeafbrydere kan anbringes i skabe e.l. selvom de ikke er anbragt tæt på skabslåger, dog skal de fortsat være let tilgængelige for brugeren, jf. § 11.3.2. Det betyder, at de kan sidde i kosteskab, garderoberum e.l., og at brugeren selv må sørge for, at der ikke anbringes tøj og andre ting foran afbrydere og sikringer, så den lette tilgængelighed mistes.

Hvis der ved arbejde eller eftersyn ses uvedkommende genstande anbragt foran gruppeafbryderne, bedes brugeren gjort opmærksom på problemet.