

ELEKTRICITETSRADET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

Udtaget den: 1983-02-22

Udtaget den: 1983-04-01
ELRÅD MEDDELELSE nr. 8/79

1979-05-09
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 10, § 17.1.2

Parklamper
og lignende belysningsgenstande
i det fri

I stærkstrømsreglementets afsnit 10, § 17.1.2, pkt. 6, stilles der krav om ekstrabeskyttelse af brugsgenstande og hjælpeapparater i det fri.

Belysningsarmaturer i det fri, som er monteret på metalstandere nedgravet i jord, således at udsatte metaldele på armaturet har en naturlig jordforbindelse, tillades ekstrabeskyttet med HFI-afbryder uden anvendelse af jordelektrode og beskyttelsesleder.