

## ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160  
1123 København K  
Telefon (01) 11 65 82

## ELRÅD MEDDELELSE nr. 18/84

1984-05-30

Vedr. stærkstrømsreglementet

## Ændringer

## af

## stærkstrømsreglementet

Ministeriet for offentlige arbejder har med gyldighed fra 1. oktober 1984 foretaget ændringer i følgende bestemmelser i stærkstrømsreglementet:

## Afsnit 6

- § 38.2.3 Dette er en installationsbestemmelse vedrørende installation af varmeovne til nedfældning i gulve. Bestemmelsen er overført fra stærkstrømsreglementets konstruktionsbestemmelser i afsnit 111 F, se i øvrigt ELRÅD-meddelelse nr. 6/84.

## Afsnit 7

- § 11.5.3 Bestemmelsen er ændret, således at det i brandfarlige områder bliver tilladt at anvende stikkontakter uden aflåsning for mærkestrømme til og med 63 A.

## Afsnit 8

- § 15.5 Bestemmelsen er tydeliggjort, og det er præciseret, at en installation ikke samtidig må have generatorforsyning og forbindelse med forsyningsnettet.

## Afsnit 10

- § 17.11 Dette er en ny bestemmelse med krav om, at stikkontakter, som i fiskerihavne anvendes for tilslutning af installationer og brugsgenstande i fiskeskibe, skal være omfattet af en ekstrabeskyttelse med HFI-afbryder. Stikkontakter med mærkestrøm over 32 A kan dog være omfattet af anden form for ekstrabeskyttelse.