

MEDDELELSE
Elinstallationer
nr. 12/04

November 2004
MFJ

Stikforbindelse til kædekobling af belysningsarmaturer

Med særlige stikforbindelser på belysningsarmaturer og med et mellemstik har sådanne armaturer kunnet kobles direkte sammen. Der er fremsat ønske om også at kunne sammenkoble belysningsarmaturer efter samme princip med bøjelige ledninger af passende længde mellem armaturerne.

Til brug i møbler (reoler m.v.) og i midlertidige installationer (udstillinger m.v.) accepterer Rådet, at belysningsarmaturer kædekobles med særlige stikforbindelser på bøjelige ledninger, forudsat

- at stikforbindelserne opfylder EN 60320-1 : 1996 + A1 og A2, Apparatkontakter og apparatindtag til husholdningsbrug o.l., dog ikke nødvendigvis standardens normblade,
- at der anvendes konfektionerede ledninger, og
- at der anvendes ledninger af en type og med et ledertværsnit, som kræves for ledninger i installationer henholdsvis på møbler og i midlertidige installationer.

SIKKERHEDSSTYRELSEN

Nørregade 63
6700 Esbjerg

Tlf 33 73 20 00
Fax 33 73 20 99

sik@sik.dk
www.sikkerhedsstyrelsen.dk
CVR-nr. 27 40 31 23

**ØKONOMI- OG
ERHVERVS MINISTERIET**