

Udtaget den: 1986-11-26

Udgået den: 1987-01-01

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 11/83

1983-02-24
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 6, §§ 11.3 og 29.2.2

Juleillumination o.l.

Elektricitetsrådet tillader, at installationer, der udelukkende er beregnet til at etablere juleillumination og lignende midlertidig illumination i det fri, kan udføres med visse lempelser.

Der kan ses bort fra kravet om let tilgængelighed for sikringer og afbrydere, herunder HFI-afbrydere, i sådanne installationer. Sikringer og afbrydere kan således være anbragt i master o.l., eller bag låger, der kun kan åbnes ved brug af værktøj. Forudsætningen for tilladelsen er, at der udføres en berøringsbeskyttelse således, at materiellet kan betjenes, uden at der er risiko for berøring af spændingsførende dele.

Der kræves ikke afbryder i forbindelse med sikringer.

Beskyttelseslederen kan udelades i en midlertidig installation, hvis den udelukkende forsyner illuminationsgenstande, der

- enten er i klasse II,
- eller er ekstrabeskyttet med HFI-afbryder,
- eller ikke kræves ekstrabeskyttet.