Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

METROLOGI

 $Dyregårdsvej 5B, 2740 \ Skovlunde \\ Tlf.: 77 \ 33 \ 95 \ 00 \cdot Fax: 77 \ 33 \ 95 \ 01 \cdot E-post: danak@danak.dk \cdot www.dansk-metrologi.dk$

TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 2000-7053-1525

Udgave: 1

Dato: 2005-10-14

Gyldig til: 2006-02-10 Systembetegnelse: TS 24.61-010

AUTOMATISK VÆGT til KONTINUERLIG, TOTALISERENDE VEJNING



ProducentSchenck, TysklandAnsøgerScanvægt Nordic A/SArtTransportbåndsvægt

Type Intercont Plus

Visningsenhed FIP 0401E

Vejebord BEP

Veiecelle RTR 0,33

Anvendelse Vejning af granulat, is eller ferske fødevarer

Suppl. udstyr Intet

Typegodkendelse I overensstemmelse med OIML R50, 1994.

BEMÆRK!

Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun verificeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.

TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 2000-7053-1525

Systembetegnelse: TS 24.61-010

1. LEGALE MÅLEDATA

A. Den automatiske vægt.

I overensstemmelse med OIML R50, udgave 1994.

Nøjagtighedsklasse1 eller 2Båndbredde800 mmBåndlængde14,7 mPlatformslængde (L)1000 mm

Maksimum flowrate (Qmax) 20 - 100 t/time

Minimum flowrate (Qmin) 4 - 20 t/time

Minimum totaliseret last (Σ min) 4 t

Båndhastighed 0,2 - 1 m/sek.

Maksimumslast (Max) 30 kg Totaltællers delingsværdi 10 kg

2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Verifikation I henhold til MDIR 24.31-01 og OIML R50.

Påskrifter Type/verifikationsskilt: »klasse, fabrikat, systembetegnelse, type-

betegnelse, fabrikationsnummer, totaltællers delingsværdi, kontroltællers delingsværdi, båndhastighed, L, Qmax, Qmin, ∑min, Max, 220 VAC / 50 Hz og "Automatisk vægt til vejning af: (produkt)" «.

Plombering Type/verifikationsskiltet er placeret på vejebordet.

Et hul i visningsenhedens forside giver adgang til en skydekontakt der deaktiverer kalibreringsfunktionen. Skydekontakten sikres med

forseglingsmærkat hen over hullet.

Impulsgivers kabel og vejecellekabler sikres med et dæksel hen over skrueterminaler på visningsenhedens bagside. Dækslet sikres

med forseglingsmærkat hen over en skrue.

Vejecellesamlebokse og pulsgiversamlebokse sikres med forseg-

lingsmærker eller trådplombe.

Plomber stemples med verifikationsmærke.

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond forbeholder sig ret til

at kræve ændringer i sikringsplomberingen.

TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 2000-7053-1525

Systembetegnelse: TS 24.61-010

3. KONSTRUKTION

Vægten er sammenstillet af en visningsenhed type Intercont Plus FIP 0401E samt en underpart i form af et vejebord type BEP baseret på en vejecelle type RTR og en pulsgiver type IEC 34-1 fra Joki.

Vejebordet støtter et transportbånd, som flytter det vejede materiale. Båndets hastighed måles ved hjælp af en induktiv aftaster som er placeret op ad et hjul med tachohuller. Hjulet roterer fordi det er i kontakt med vejebåndets underside.

Visningsenheden har følgende kendetegn:

22 folietaster, fluorescerende display med to linier der har 20 karakterer, 2 grønne og 3 røde lysdioder, automatiske og manuelle selvtests, mængdeforvalg, automatisk nulstilling, halvautomatisk nulstilling, galvanisk adskilt RS232 interface, galvanisk adskilt RS422 interface.

Vægten kan være tilsluttet en printer.

Kapaciteten (Q) kan reguleres ved at ændre båndhastighed eller ved at ændre materialetilførslen.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 2000-7053-1525

P. Claudi Johansen