

ELEKTRICITETSRADET

Gothersgade 160  
1123 København K  
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 14/82

1982-10-13  
Vedr. stærkstrømsreglementet  
afsnit 6, §§ 12.2.4 og 13.1.4  
Erstatter nr. 6/78

Tilledninger over nedhængte loftssystemer

Det er almindeligt, at belysningsgenstande anbringes på nedhængte loftssystemer eller hænger ned fra lofterne, som kan være hængelof-ter, tremmelofter eller kanalsystemer (kabelbakker) beregnet til fremføring af ledninger. Tilslutningsstederne placeres normalt på de faste bygningsdele over lofterne eller på selve det nedhængte system.

Elektricitetsrådet kan acceptere, at tilslutningssteder og tilledninger anbringes over lofterne, når følgende betingelser samtidig opfyldes:

- Tilslutningsstederne og tilledningerne skal være let tilgængelige (dvs. at hængeloftet let skal kunne nedtages, eller at loftet bl.a. ved tremmelofter o.l. har tilstrækkelig store åbninger for adgang til ledninger og dåser).
- Hvert tilslutningssted skal være anbragt tæt ved belysningsgenstanden eller tæt ved gennemføringsstedet i det nedhængte loft, således at tilledninger af unødvendig længde undgås.
- Tilledninger må normalt ikke ligge på det nedhængte loft, dele deraf, rørsystemer e.l. Hvis loftssystemet består af kanaler til fremføring af ledninger i installationen, kan tilledninger på en kort strækning anbringes i disse kanaler. Tilledningerne må ikke ligge på skarpe kanter e.l.
- Såfremt det nedhængte loft er af ledende materiale, skal eventuelle gennemføringer udføres med solide isolerende bøsninger.

