

Stærkstrømsreglementet af 1962.

Afdeling B, afsnit 10. 2. udgave

Ovennævnte 2. udgave træder i kraft den 1. april 1975. Da nye bestemmelser og ændringer i forhold til 1. udgave ikke er markeret i margenen, således som det sker ved udsendelse af erstatningsblade, gives der nedenfor en oversigt over de væsentligste ændringer og nye bestemmelser, idet bemærkes, at mindre ændringer, redaktionelle ændringer og ændringer af opstillingsmæssig art ikke er medtaget.

§

- 12.2.1 Nulling må kun udføres efter tilladelse hertil fra elleverandøren. Nulling må dog udføres uden elleverandørens tilladelse, hvor nulling allerede anvendes i den pågældende installation.
- 12.3.1 Noten indeholder en ny bestemmelse vedrørende beskyttelseslederens tværsnit foranlediget af nye regler for faselederes tværsnit i afsnit 6.
- 12.4.1 Nullederen skal have et tværsnit på mindst 6 mm² som betingelse for beskyttelseslederens tilslutning til denne ved nulling.
- 13.3.1 Noten indeholder en ny bestemmelse vedrørende beskyttelseslederens tværsnit foranlediget af nye regler for faselederes tværsnit i afsnit 6.
- 13.4.1 I henhold til notens sidste afsnit skal en eventuelt ledende forbindelse fra jordelektroden til transformerstationens driftsmæssige jordforbindelse udføres ved en ledningsforbindelse efter nærmere angivne regler.
- 15.1.2 Undtagelsens 1. stk. indeholder ændrede bestemmelser for ledninger til ekstrabeskyttelse i tavler m.m.
- 15.3.1 I noten er det nævnt, at bestemmelsen om beskyttelseslederens farvemærkning også gælder for isolerede ledninger i tavler.
- 17.1.2 Alle lysstikkontakter i køkkener m.m. i boliger, herunder i fritidshuse, skal være omfattet af ekstrabeskyttelse.
- 17.4 og 17.5 Bestemmelserne er ændret i overensstemmelse med de tilsvarende bestemmelser i afsnit 7, bl.a. vedrørende opdeling i badeområder A, B og C.
- 17.7.2 Med undtagelsen i særbestemmelserne er der for våde rum i slagterier og mejerier indført en lempelse.
- 17.9.1 Kravene om ekstrabeskyttelse gælder for brugsgenstande og stikkontakter, som slutes til byggepladsens midlertidige installationer.
- 17.9.2 Stikkontakter til og med 16 A, der er tilsluttet midlertidige installationer på byggepladser, skal herefter være omfattet af en ekstrabeskyttelse med HFI-afbryder.
- 18.1.5 Højtryksvaskeanlæg er medtaget i fortegnelsen over apparater og brugsgenstande, der skal være ekstrabeskyttet.

18.1.10 Bestemmelserne i 1. udgave, § 1005, pkt. 2, om, at brugsgenstande, der har elektrisk ledende forbindelse med visse metaldele i private badeværelser, uanset i hvilke andre lokaliteter hørende til den pågældende forbrugers installation de er opstillet, er erstattet af et generelt krav om ekstrabeskyttelse af visse brugsgenstande, der ofte faldt ind under de tidligere bestemmelser.

Bilag 2 Bilaget er det tidligere bilag 702, der er overført fra afsnit 7.