

Udtaget den: 1982-02-18

Udgået den: 1982-04-01

**ELEKTRICITETSRÅDET**

Gothersgade 160  
1123 København K  
Telefon (01) 11 65 82

**ELRÅD MEDDELELSE nr. 31/80**

1980-10-27  
Vedr. stærkstrømsreglementet  
afsnit 6, § 13.1.4

---

Forbindelse til særlige afbrydere

Elektricitetsrådet meddeler, at ministeriet for offentlige arbejder med gyldighed fra den 1. januar 1981 har ændret stærkstrømsreglementets afsnit 6, § 13.1.4, således at der til de nævnte undtagelser til hovedreglen om, at bøjelige ledninger ikke må anvendes som fast installation, er tilføjet følgende:

Forbindelser mellem særlige afbrydere (termostater, pressostater o.l.) og en dase i den faste installation kan udføres med en kort bøjelig ledning.

note: Ledninger til særlige afbrydere følger reglerne for tilledninger.