

Udtaget den: 1980-01-18
Udtaget den: 1980-01-01

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 6/77

1977-09-14
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 6, § 14,5, og
afsnit 35

Beskyttelse og markering
af
installationskabler i jord

Med gyldighed fra den 1. januar 1978 indføres der i stærkstrømsreglementet et nyt afsnit 35 med konstruktionsbestemmelser for rør, U-profiler og plader til mekanisk beskyttelse af kabler i jord og for markeringsbånd af plastmateriale til markering af kabler i jord.

Samtidig ændres bestemmelserne i afsnit 6, § 14.5, således, at der for kabler, som lægges i mindst 0,7 m dybde i jord, kun kræves markering med markeringsbånd.

Det tillades endvidere, at kabler lægges i 0,35 til 0,7 m dybde, hvis de beskyttes med rør, U-profiler eller plader. Ved opføring fra jord til det fri skal kabler i fornøden udstrækning beskyttes mod mekanisk beskadigelse såvel over som under jordoverfladen.

Under kørebane, eller hvor opgravning for eventuelle kabelreparationer vil forårsage større ulemper for offentligheden, skal kablerne fremføres i rør i mindst 0,7 m dybde under færdigt terræn.

Under hensyn til, at der i handelen findes plastdæklister, som opfylder de tidligere bestemmelser, men som eventuelt ikke er i overensstemmelse med de nye bestemmelser i afsnit 35, giver elektricitetsrådet hermed tilladelse til, at nævnte plastdæklister indtil den 1. juli 1979 kan anvendes for kabler, der lægges i mindst 0,35 m dybde i jord, forudsat at der ikke på grund af placering under kørebane el. lign. er særlige krav om beskyttelsesrør.

Markeringsbånd tillades ligeledes anvendt indtil den 1. juli 1979, selv om de ikke opfylder de nye bestemmelser.

Ovennævnte reglementerede beskyttelse af kabler, som hører til installationer, og som lægges i 0,35 til 0,7 m dybde, tillades ikke udført med mursten.