

MEDDELELSE

Elmateriel

nr. 16/04

(erstatte ELRÅD-meddelelse nr. 9/02)

November 2004

MFJ

Boligstikkontakter til indbygning i elektrisk materiel herunder tavler

Følgende regler gælder for indbygning eller påbygning af enfasede boligstikkontakter på materiel - herunder tavler - af klasse I samt totalisolerede tavler.

Boligstikkontakter for indbygning skal være i overensstemmelse med DS/IEC 60884-1 og Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 107-2-D1, "Stikpropper og stikkontakter til brug i boliger o.l."

Da der er visse prøver det ikke er muligt at gennemføre før stikkontakten er indbygget, som fx berøringsbeskyttelse herunder 1-polet isætning af stikprop og mekanisk styrke, skal prøver, der afhænger af indbygningen eller påbygningen gennemføres

enten

- i henhold til stikkontaktfabrikantens oplysninger vedrørende indbygningen

eller

- sammen med det materiel, de er indbygget i eller påbygget og i henhold til bestemmelserne for dette materiel.

(se tabel næste side)

SIKKERHEDSSTYRELSEN

Nørregade 63

6700 Esbjerg

Tlf 33 73 20 00

Fax 33 73 20 99

sik@sik.dk

www.sikkerhedsstyrelsen.dk

CVR-nr. 27 40 31 23

ØKONOMI- OG

ERHVERVS MINISTERIET

Tabellen viser hvilke typer stikkontakter, der generelt må anvendes i materiel.

	Apparater af Klasse I, med udtag til andre apparater af Klasse I eller Klasse II	Apparater af Klasse II, med udtag til andre apparater af Klasse II
Elektroniske apparater der er dækket af DS/EN 60065	Normblad DK 1-3a eller særligt udtag med mærkestrøm på 2,5A til forsyning af klasse II materiel er beskrevet i DS/EN 60065 § 15.1.1	Særligt udtag med mærkestrøm på 2,5A til forsyning af klasse II materiel er beskrevet i DS/EN 60065 § 15.1.1
Databehandlingsudstyr og elektroniske kontormaskiner der er dækket af DS/EN 60950-1	Normblad DK 1-3a, DK 1-5a eller DK 1-7a	-
Belysningsarmaturer, der er dækket af DS/EN 60598-1	Normblad DK 1-3a (stikkontaktens jordkontakt skal være forbundet med armaturets jordklemme) eller stikkontakter, der forsynes fra en skilletransformer (barbermaskine stikkontakt) og stikkontakter anbragt på armaturer til udendørs brug (disse skal være udført i henhold til Afsnit 107-2-D1)	Der er kun tilladelse til stikkontakter, der forsynes fra en skilletransformer (barbermaskine stikkontakt) og stikkontakter anbragt på armaturer til udendørs brug (disse skal være udført i henhold til Afsnit 107-2-D1)
Andet transportabelt materiel	Normblad DK 1-3a eller DK 1-4a	Normblad DK 1-4a
Andet stationært materiel ¹⁾ , herunder tavler (både stationære, transportable/halvfaste og mobile byggepladstavler)	Normblad DK 1-3a, DK 1-1a, DK 1-1b eller DK 1-4a	Normblad DK 1-4a

¹⁾ Stationært materiel er materiel, der enten er fast monteret, eller materiel, som ikke er forsynet med bærehåndtag, og som har en sådan masse at det ikke let kan flyttes (for husholdningsapparater er denne masse fastsat til 18 kg).