

Udtaget den: 5 DEC. 1995

Udgået den: 01 JAN. 1996

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 2/88

1988-01-11
Vedr. Stærkstrømsreglementet

Ændringer

i

Stærkstrømsreglementet

Med virkning fra 1. april 1988 er der foretaget følgende ændring i Stærkstrømsreglementet:

Afsnit 8

§ 6.3.1 Undtagelsen til kravet om særlige ledninger i den faste installation til nød- og panikbelysning samt varslingsanlæg er ændret til:

I nød- og panikbelysning, hvor strømkilde og lampesteder er placeret i samme rum, og hvor afstanden mellem strømkilde og fjerneste lampested højst er 16 m, stilles ingen særlige krav til de mellemliggende ledninger.

Kravet om, at der maksimalt må være 3 lampesteder, er udgået.