

Udgået den: 23 NOV. 1993

Udgået den: 1 JAN. 1994

ELEKTRICITETSRADET

**Gothersgade 160
1123 København K
Telefon 33 11 65 82
Telefax 33 91 19 50**

ELRÅD MEDDELELSE nr. 9/90

1990-06-13
Vedr. - Forslag til bestemmelser for
elektriske installationer 1989

**Adskillelse og mærkning
ved
stikledningers udgangspunkt**

Adskillelse

Efter forslag til nye installationsbestemmelser skal enhver strømkreds kunne adskilles fra hver af de spændingsførende forsyningsledere (se 462.1). Nullederen kræves dog ikke adskilt, hvor nulling anvendes.

Elektricitetsrådet vil dog fortsat tillade, at der ved stikledningers tilslutning til forsyningsledninger (kabelskab eller luftledning) ikke anvendes separate skillestykker o.l. for nullederen, men at denne som hidtil forbindes til en skrueklamme e.l.

Mærkning

Efter forslaget er der krav om mærkning ved enhver overstrømsbeskyttelse (sikringer, maksimalafbrydere o.l.) for ledninger i installationer (se 533.1.5).

Elektricitetsrådet vil dog fortsat tillade, at der ikke anbringes mærkning ved overstrømsbeskyttelsen for stikledninger, men det anbefales at etablere en sådan mærkning.