

Udtaget den: 25 NOV. 1987

Udgået den: 1 JAN. 1988

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160  
1123 København K  
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 27/84

1984-10-25  
Vedr. stærkstrømsreglementet  
afsnit 8, § 7.6.1

---

#### Stikkontakter på byggepladstavler

Der er set eksempler på byggepladstavler, hvor der i stedet for fast monterede stikkontakter er anvendt forlængerled, som med en kort bøjelig ledning er fast tilsluttet tavlen.

Sådanne tavler kan ikke accepteres, og Elektricitetsrådet skal derfor indskærpe, at der i forbindelse med byggepladstavler skal anvendes fast monterede stikkontakter.

Eksisterende byggepladstavler med forlængerled tillades kun anvendt indtil udgangen af 1985.