

Kabelinstallationer (§ 623 c*)

Ved skjult kabelinstallation skal oplægningen være således, at kablerne kan fjernes uden væsentlig beskadigelse af bygningsdele, og at nye kabler kan bringes på plads uden at blive beskadiget, jfr. stærkstrømsreglementets § 623 c*).

Udskiftning af kabler på grund af fejl må anses for sjældent forekommende, og bl. a. under hensyn hertil meddeler elektricitetsrådet tilladelse til, at kabler kan anbringes skjult i bygningshulrum o. lign., selv om udskiftning af kablerne ikke kan foretages uden væsentlige bygningsindgreb. Tilladelsen omfatter ikke indmuring eller indstøbning af kabler.

Kablerne skal fastholdes på en sådan måde, at lederne i dåser, underlag m.m. ikke udsættes for skadelige træk- eller vridningspåvirkninger.

Stærkstrømsreglementet vil snarest muligt blive ændret i overensstemmelse med foranstående.

* Fra 1. april 1975: Afsnit 6, § 14