

ELEKTRICITETSRADET

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

ELRÅD MEDDELELSE nr. 6/84

1984-01-24
Vedr. stærkstrømsreglementet
afsnit 6, § 38

**Varmeovne
til
nedfældning i gulve**

I anledning af, at der 1. februar 1984 er sket visse ændringer i konstruktionsbestemmelserne for varmeovne (afsnit 111 F), meddeles, at der ved installation af varmeovne til nedfældning i gulve stadig må iagttages følgende sikkerhedsforanstaltninger:

1. Efter nedfældning skal varmeovnene kunne bestå prøven for stænktæt materiel (IP 34).
2. Temperaturen på varmelegemers overflade, hvor støv o.l. kan lægge sig, må ikke overstige 175°C under normal brug.