

ELEKTRICITETSRÅDET

ELRÅD MEDDELELSE nr. 16/75

Gothersgade 160
1123 København K
Telefon (01) 11 65 82

1975-09-24

Samlinger med krympemuffer
(afdeling B, afsnit 6, § 28)

Der er fremkommet specielle plastrør for krympning ved opvarmning og andre kunststofslanger for krympning, som sammen med klemmer, særlige indlæg m.m. er udviklet til samling af elektriske ledninger.

Elektricitetsrådet meddeler herved tilladelse til, at sådanne krympemuffer anvendes til samling (ikke afgrening) af installationskabler (dog ikke mineralisolerede kabler) i faste installationer samt plastinstallationskabler og kappeledninger i midlertidige installationer. Materiellet må således ikke anvendes til samling af tilledninger.

Samlinger, der udføres med nævnte materiel, skal i elektrisk henseende mindst svare til de anvendte ledninger, og materiellet skal ledsages af en tydelig monteringsvejledning.